

Allegato 2.



# **PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI APPIA RIABILITAZIONE CAPODARCO**

#### **a. Costituzione del team**

In data 11/06/2025 è stato costituito il Team per il Controllo delle Infezioni da Legionella con le seguenti persone: Maria Macrì, Luigi Politano, Giovanni Pontorno, Arben Panteqi.

#### **b. Realizzazione della piattaforma documentale**

La struttura Appia Riabilitazione Capodarco non ha una piattaforma digitale, ma possiede tutta la documentazione relativa alla prevenzione e gestione delle infezioni da Legionella in formato cartaceo.

#### **c. Modalità di esecuzione e tempi della valutazione del rischio e indicazione sintetica delle misure di controllo previste**

Nel DVR è presente una sintesi del piano di gestione e controllo per la potenziale presenza del batterio Legionella all'interno dell'impianto idrico e di condizionamento, come di seguito riportato:

- Attività di manutenzione ordinaria dell'impianto idrico secondo piano di controllo
- Manutenzione impianto di condizionamento Intervento straordinario di bonifica in presenza di caso o di contaminazione dell'impianto
- Istruzione operativa per flussaggio acqua
- Istruzione operativa per pulizia rompigitto
- Istruzione operativa "IO18 - Prevenzione legionella"
- Eventuale campionamento ambientale

Nello specifico:

- Campionamento delle acque per il rilevamento del batterio Legionella – Annuale
- Disincrostazione rubinetteria –Trimestrale
- Sanificazione Climatizzatori –Semestrale
- Flussaggio Bollitore –Mensile
- Flussaggio rubinetti (non utilizzati) -Settimanale

#### **d. Risultato sintetico degli esiti del monitoraggio operativo di verifica sull'efficacia delle misure di controllo in atto**

- Il Campionamento delle acque per il rilevamento del batterio Legionella eseguito in data 18/08/2025 ha rilevato una concentrazione di Legionella < 10 U.F.C/l.
- Nel corso dell'anno 2025 non sono stati rilevati casi di polmonite da Legionella.

#### **e. Sintesi del piano di miglioramento eventualmente previsto e indicazione sintetica delle azioni correttive**

- In atto non previste azioni correttive poiché i risultati del monitoraggio e controllo hanno dato tutti esiti negativi.

#### **f. Pianificazione delle azioni di supporto previste**

- Formazione del personale nel mese di maggio